



### 远程操作步骤

- 1, 进入浏览器输入网址 <http://hub.iotddc.com>
- 2, 生成 gwID 通过配置工具写入网关当中
- 3, 网关重启后即可通过远程方式操作网关

详细操作可下载视频观看:

<http://www.lmgateway.com/images/2.3config.mp4>

### 联系我们

黄山罗米测控技术有限公司  
 孙琛  
 18049040679  
 1926608609@qq.com

[www.lmgateway.com](http://www.lmgateway.com)

	数据采集驱动	串口	网口
仪器仪表	Modbus 协议	Modbus RTU ModbusAscii	Modbus TCP Modbus RTU_over_TCP
	DLT645 协议	DLT645-1997 DLT645-2007	/
	CJ188 协议	CJ188	/
	Mbus 协议	MBus_EnergyMeter MBus_EN1434	/
	212协议	环保212协议串口监听	环保212协议网口监听
PLC	三菱协议	Mitsubishi Fx3U Mitsubishi Fx485	Mitsubishi_QBinary
	西门子协议	Siemens S7-200 PPI	Siemens S7-200 Network Siemens S7-300 Network Siemens S7-400 Network Siemens S7-1200 Network Siemens S7-1500 Network FetchWrite
	AB	/	AB NET
	欧姆龙协议	OMRON_HOSTLINK	OMRON FINS
	松下	Mewtocol	/
	横河	/	横河PLC
	富机	/	FUJI_SPH_NET
楼宇通信	BACnet 协议	BACnet MS/TP	BACnet IP OPC UA OPC DA OPC XML DA
工业控制、自动化接口标准	OPC协议	/	OPC UA OPC DA OPC XML DA
变电站通信标准	IEC协议	/	IEC104
CNC	FANUC		FANUC

